

Зарегистрирована

ОНД по Боковскому району

«21» нояб 2015г.

Регистрационный № 60207811-00003-0020

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада «Ромашка» Боковского района
(МБДОУ детского сада «Ромашка» Боковского района)

Функциональное назначение- образовательная деятельность.

Класс функциональной пожарной опасности - Ф.1.1

Основной государственный регистрационный номер записи государственной
регистрации юридического лица (ОГРН) : 1026100745769

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : 6104003127

Место нахождения объекта защиты :

346250 Ростовская область ,

Боковский район,

хутор Дуленков ,

ул. Песчаная, 29-в

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического лица и объекта защиты:

346250 Ростовская область ,

Боковский район,

хутор Дуленков ,

ул. Песчаная, 29-в

№ п/ п	Наименование раздела
1	2
1	Оценка пожарного риска, обеспеченного на объекте защиты Расчет риска не проводился. В состав МБДОУ детского сада «Романика» входят следующие объекты: 1. Здание детского сада: - коридор - спальня - игровая - кладовая - санузел - методический кабинет - кабинет заведующего - коридор - игровая - санузел - спальня - тамбур - коридор - мочная - кухня - прачечная - кладовая - коридор 2. Здание №2 детского сада: - коридор - спальня - игровая - санузел - кабинет - игровая - санузел - спальня - кабинет - музыкальный зал 3. Здание котельной: - котельная, - коридор. 4. Здание котельной: - котельная, - коридор. 5. Сарай 6. Склад 6. Подвал. 1. Архитектурно-строительная характеристика: - время и назначение постройки : 1979г., 1985 г. типовые здания. - строительные материалы , использованные при строительстве объектов: кирпич, бетон, цемент, дерево, шифер. - функциональное назначение : образовательная деятельность. - этажность: Здание детского сада -1 Здание №2 детского сада - 1 Здание котельной -1 Здание котельной -1 Сарай - 1

Склад - 1

Подвал - 1

- степень огнестойкости:

- площадь (здания школы, интерната, мастерской, тира, котельной): 379,6 кв.м.:

1. Здание детского сада- 280,3 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права 61 АЕ № 149176 от 14.09.2009г. , согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 26.01.2015г)

- спальня - 47,6 кв.м.
- игровая - 57,2 кв.м.
- моечная - 2,5 кв.м.
- кабинет - 8,7 кв.м.
- кабинет - 8,7 кв.м.
- игровая - 58,3 кв.м.
- санузел - 11,3 кв.м.
- спальня - 15,8 кв.м.
- кухня - 21,1 кв.м.
- тамбур - 5,3 кв.м.
- прачечная - 6 кв.м.
- кладовая - 3,4 кв.м.
- коридор - 47,3 кв.м.

2. Здание №2 детского сада- 245,8 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права 61 АЕ № 799369 от 01.12.2005г. , согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 26.01.2015г)

- спальня - 16,9 кв.м.
- игровая - 23,0 кв.м.
- кабинет психолога - 9,1 кв.м.
- кабинет медицинский - 12,1 кв.м.
- игровая - 26,0 кв.м.
- санузел - 11,8 кв.м.
- спальня - 25,6 кв.м.
- тамбур - 3,3 кв.м.
- спортзал - 65,7 кв.м.
- коридор - 39,5 кв.м.

3. Здание котельной - 18,9 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права 61 АЕ № 149173 от 14.09.2009г. , согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 18.11.2008г)

- котельная - 10,1 кв.м.
- коридор - 8,8 кв.м.

4. Здание котельной - 7,2 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права 61 АЕ № 149174 от 14.09.2009г. , согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 12.11.2008г)

- котельная - 6,2 кв.м.
- коридор - 1,0 кв.м.

5. Сарай - 19,6 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права 61 АЕ № 149171 от 14.09.2009г. , согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 12.11.2008г)

- склад - 9,7 кв.м.
- склад - 9,9 кв.м.

6. Склад - 10,4 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права 61 АЕ № 149170 от 14.09.2009г. , согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 12.11.2008г)

- склад - 10,4 кв.м.

7. Подвал - 16,9 кв.м. (согласно свидетельства о государственной регистрации права 61 АЕ № 149172 от 14.09.2009г. , согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 12.11.2008г)

- вход в подвал - 6,4 кв.м.
- подвал - 12,8 кв.м.

- наличие и количество подземных этажей : нет

- количество, свойство, месторасположение пожарной нагрузки:

1. Здание детского сада:

- спальня – 37,6 кв.м.

- кровати деревянные детские - 20 шт
- шторы- тюль- 6 шт
- подушки – 20 шт
- матрацы – 20 шт
- покрывала – 20 шт
- комплект постельного белья – 20 шт
- дорожка ковровая – 55 м

- игровая – 57,2 кв.м.

- столы деревянные - 10 шт
- стулья деревянные – 20 шт.
- шкафы деревянные для игрушек – 7 шт
- игрушки в ассортименте – 172 шт
- шторы- тюль- 6 шт
- учебно-методическая копилка
(книги, методическая , раздаточная литература, стенды и т.д.)
- палас – 2 шт
- набор детской мягкой мебели – 1 шт

- моечная – 2,5 кв.м.

- подносы пластмассовые – 2 шт
- ведра пластмассовые – 2 шт
- швабра деревянная – 1 шт
- веник просяной – 1 шт
- полотенца (ткань) – 6 шт
- совок пластмассовый – 1 шт

- кабинет методический – 8,7 кв.м.

- стол учительский деревянный – 1 шт
- стол учительский деревянный демонстрационный – 1 шт
- тумбочка деревянная – 1 шт
- шторы- тюль- 2 шт
- учебно-методическая копилка
(книги, методическая , стенды, раздаточная литература и т.д.)

- игровая – 57,2 кв.м

- столы деревянные - 10 шт
- стулья деревянные – 20 шт.
- шкафы деревянные для игрушек – 7 шт
- игрушки в ассортименте – 172 шт
- шторы- тюль- 6 шт
- учебно-методическая копилка
(книги, методическая , раздаточная литература, стенды и т.д.)
- палас – 2 шт
- набор детской мягкой мебели – 1 шт

- санузел – 4,4 кв.м.

- полотенца (ткань) – 2 шт
- шторы- тюль- 1 шт
- вешалка под полотенце – 6 шт

- кухня – 24,1 кв.м.

- столы кухонные (дерево, металл) - 4 шт
- шторы - тюль- 4 шт
- электрическая печь(металл) – 1 шт
- холодильник (металл, пластик) – 2 шт
- подносы пластмассовые – 2 шт
- разделочные доски деревянные – 10 шт

	- ведра пластмассовые - 4 шт - швабра деревянная - 1 шт - веник просяной - 1 шт - лопатка пластмассовая для хлеба - 1 шт - топор (металл, дерево) - 1 шт - полотенца (ткань) - 6 шт - совок пластмассовый - 1 шт
- спальня - 15,8 кв.м.	- кровати деревянные детские - 18 шт - шторы- тюль- 2 шт - подушки - 18 шт - матрацы - 18 шт - покрывала - 18 шт - комплект постельного белья - 18 шт - дорожка ковровая - 55 м
- прачечная - 6 кв.м.	- машинка стиральная - 2 шт - утюг - 1 шт - полотенце - 2 шт - комплект детского постельного белья - 70 шт. - шторы- тюль- 4 шт - урна пластмассовая - 1 шт - шкафы деревянные для белья - 4 шт
- кладовая - 4,3 кв.м.	- стеллаж деревянный окрашенный - 1 шт - холодильник - 2 шт - бак для сыпучих продуктов пластмассовый - 7 шт - полотенца (ткань) - 4 шт - совок пластмассовый - 1 шт
- тамбур - 1,8 кв.м.	
- коридоры - 6 кв.м.	- поделки детей - (дерево, ткань, бумага) - раздевалочные шкафы - 5 шт - шторы- тюль - 2 шт
1.3 здание №2 детского сада	
- спальня - 16,9 кв.м.	- кровати деревянные детские - 15 шт - шторы- тюль- 3 шт - подушки - 15 шт - матрацы - 15 шт - покрывала - 15 шт - комплект постельного белья - 15 шт - дорожка ковровая - 55 м
- игровая - 23,0 кв.м.	- столы деревянные - 6 шт - стулья деревянные - 15 шт. - шкафы деревянные для игрушек - 2 шт - игрушки в ассортименте - 172 шт - шторы- тюль- 6 шт - учебно-методическая копилка (книги, методическая, раздаточная литература, стенды и т.д.) - палас - 2 шт - набор детской мягкой мебели - 1 шт

- медицинский кабинет - 12,1 кв.м.

- стул деревянный лакированный - 1 шт
- стол деревянный демонстрационный - 1 шт
- тумбочка деревянная - 1 шт
- шторы- тюль- 2 шт
- учебно-методическая копилка (книги, методическая, стенды, раздаточная литература и т.д.)
- кушетка-1шт
- ростомер-1шт
- холодильник-1шт

- игровая- 26 кв.м.

- столы деревянные -5 шт
- стулья деревянные - 20 шт
- шкафы деревянные для игрушек - 2 шт
- игрушки в ассортименте -172 шт
- шторы- тюль- 2 шт
- учебно-методическая копилка (книги, методическая, раздаточная литература, стенды и т.д.)
- палас - 2 шт
- набор детской мягкой мебели - 1 шт
- набор детская кухня-1шт

- санузел - 12,8 кв.м.

- полотенца (ткань) - 2 шт
- шторы- тюль- 1 шт
- вешалка под полотенце - 6 шт

- спальня - 25,6 кв.м.

- кровати деревянные детские -18 шт
- шторы- тюль- 2 шт
- подушки - 18 шт
- матрацы - 18 шт
- покрывала - 18 шт
- комплект постельного белья - 18 шт
- дорожка ковровая - 55 м

- музыкальный зал- 65,7 кв.м.

- шкаф для спортивного инвентаря-1шт
- маты гимнастические-4шт
- спортивное оборудование-4шт
- шторы-6шт

- тамбур - 3,3 кв.м.

- коридор -39,5 кв.м.

- подвески детей - (дерево, ткань, бумага)
- раздевалочные шкафы - 10 шт
- шторы- тюль - 6 шт

3. Здание котельной- 18,9 кв.м.

- котельная - 10,1 кв.м.

- коридор -8,8 кв.м.

4. Здание котельной- 7,2 кв.м.

- котельная - 6,2 кв.м.

- коридор - 1,0 кв.м.

5. Сарай - 19,6 кв.м. (согласно техническому паспорту ГУПТИ РО от 12.11.2008г);

- склад - 9,7 кв.м.

- склад – 9,9 кв.м. – деревянная мебель, стенды, не используемые в учебном процессе
 6. Склад – 10,4 кв.м. (согласно техническому паспорту ГУПГН РО от 12.11.2008г).
 - склад – 10,4 кв.м. – хозяйственные материалы и инвентарь.

7. Подвал – 16,9 кв.м. – деревянные полки для хранения овощей

Оценка возможного ущерба имущества третьих лиц от пожара

II

Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых обеспечивается на объекте защиты

1. Общие данные о реализуемых мерах пожарной безопасности:

- перечень инструкций ОУ:

Раздел 1 – Столовая

1. Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В.
2. Инструкция по охране труда при кулварных работах.
3. Инструкция по охране труда при работе с кухонной плитой.
4. Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
5. Инструкция по организации антитеррористической защиты ОУ.

Раздел 2 – Котельная

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
2. Инструкция по организации антитеррористической защиты ОУ.

Раздел 3 – Работа техперсонала

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
2. Инструкция по организации антитеррористической защиты ОУ.
3. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате несчастных случаев.
4. Инструкция по охране труда при работе с электроустановками.

III

Раздел 4 – Организация учебного процесса

1. Инструкция по охране труда при проведении занятий в групповых (учебных) кабинетах.
2. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в результате несчастных случаев.
3. Инструкция о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
4. Правила пожарной безопасности на занятиях.
5. Инструкция по организации антитеррористической защиты ОУ.

- перечень локальных актов (положений, правил):

1. Положение о противопожарной безопасности ОУ
2. Положение о проведении противопожарного инструктажа с работниками ОУ
3. Порядок осмотра и закрытия помещений детского сада и конце рабочего дня.
4. Порядок проведения огневых и огнеопасных работ
5. Порядок действий работников при обнаружении пожара.
6. Порядок проверок здания и территории ОУ.

- перечень программ, планов по обеспечению безопасности:

1. План и порядок эвакуации в случае возникновения ЧС.
2. План эвакуации
3. График проведения тренировок по эвакуации
4. Программа проведения тренировок на случай возникновения пожара и других ЧС.
5. Комплексная программа по обеспечению безопасных условий осуществления учебно-воспитательного процесса.
6. План мероприятий пожарно-профилактического направления.

- перечень приказов по ОУ:

1. О возложении должностных обязанностей ответственного за пожарную и антитеррористическую безопасность ОУ
2. Об установке противопожарного режима и обеспечении безопасности образовательного процесса
3. Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях и на территории ОУ

2. Перечень нормативно-правовых актов и нормативных документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объекта (перечень нормативно-правовых актов РФ по пожарной безопасности – ФЗ о технических регламентах, устанавливающих обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, и нормативных документов по пожарной безопасности (стандарты и своды правил, содержащие требования пожарной безопасности), содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности объектов):

- 1) Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений. НПБ-101-89.
- 2) Государственные стандарты Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. ГОСТ 12.1.004-91.
- 3) Система стандартов безопасности труда. ГОСТ Р 12.2.143-2002.
- 4) Государственный стандарт РФ. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. ГОСТ Р 12.4.026-2001.
- 5) Нормы пожарной безопасности. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях. НПБ 104-03. Москва 2003.
- 6) Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией. НПБ 110-03.
- 7) Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП 41-01-2003.
- 8) Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 21-01-97.
- 9) Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений. РД 34.21.122-87.
- 10) Правила противопожарного режима в Российской Федерации.

Настоящую декларацию разработал:
заведующий



Е.А.Соколова

16 июля 2015 года

